Feuille de relevé de température

Site: **Enceinte:**

Limites fixées: **Mois:**

Jour	Matin °C	Visa	Soir °C	Visa	Action si hors limite
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FridgeSurvey, modèle gratuit, novembre 2026

Plan d'action en cas de panne de froid

1. Noter l'heure, la température affichée et celle d'une sonde indépendante.

2. Vérifier si un dégivrage est en cours, si la porte ferme, si le courant arrive.

3. Appeler le frigoriste. Numéro :

   _____

4. Ne pas ouvrir l'enceinte sans nécessité. Déplacer les produits sensibles si une solution est prévue. Lieu :

   _____

5. Isoler les produits douteux et les identifier, sans décider seul de leur sort si votre plan de maîtrise prévoit une validation. Responsable :

   _____

6. Noter ce qui a été fait, par qui, à quelle heure. Garder la trace.

Modèle à adapter. Il ne remplace ni votre plan de maîtrise sanitaire ni les consignes de vos autorités.

FridgeSurvey, modèle gratuit, novembre 2026